

Fisă tehnică de produs

Caracteristici produs

Denumire produs:	Receptor cazan – Unisenza Plus
Cod articol:	FDW3CRWP01ZZ0020
Utilizare:	împreună cu componentele sistemului Unisenza Plus, Gateway, Termostat RF 2 zone, Modul de comandă, Cap termostatic E, pentru controlul funcționării unei zone sau a cazanului de încălzire
Interfață:	releu Pornit/Oprit sau OpenTherm (OT/+) v4.1
Temperatură de funcționare:	0°C – 50°C
Puterea releului de control al pompei și al cazanului:	comutare fără tensiune (liber de potențial), 230V, 5 A rezistiv, 3A inductiv
Conexiune prin cablu, dim. cablu:	tip clema cu șurub, 1,5 mm ²
Actualizarea firmware-ului:	OTA (over-the-air)
Mod de operare:	interior, rezidențial și comercial
Comunicare wireless:	ZigBee 3.0 2,4 GHz
Protecție electrică:	clasa II – IP30
Alimentare :	230 V c.a. / 50 Hz
Montaj:	aparent pe perete cu sau fără doză de aparataj
Dimensiuni:	144,6 x 99,8 x 34,5 mm
Culoare:	albă
Ambalare:	în cutie de carton cu manșetă detașabilă ce conține informații pentru punerea în funcțiune
Reglementare:	CE, UKCA
Condiții ambiante:	Conformitate RoHS
Material:	PE/ABS
Marcaj:	logo PURMO pe capac frontal / CE pe etichetă

Imagine reprezentativă



Prezentul document are caracter strict informativ, nefiind obligatoriu. Fotografiiile prezentate sunt doar în scop ilustrativ. Purmo Group își rezervă dreptul de a face modificări ale produselor fără notificare prealabilă.

F.T._Unisenza Plus_Receptor cazan_26.08.25_RO

PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/471/2003

Cod fiscal (C.U.I.): RO15236671

Cont: RO41 BACX 0000 0004 3102 1310

Banca: Unicredit Cluj

www.purmo.ro

Sediu social și depozit

Juc-Herghelie nr.69B, Hala C1, Modul 1

Județul Cluj, cod 407352

Tel: 0264 406 771

office.cluj@purmogroup.com

Punct de lucru

București, str. Brândușelor nr. 3A

Corp 1, etaj 1, sector 3, cod 031253

Tel: 021 326 41 08

office.buc@purmogroup.com